

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 45# / 310 X 67	CERTIFICATE ID 0000082226
PEDIDO DE VENTA 8075106/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28752		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 10.08.2019			


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C	Mn	S	P	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Pb
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
0.078	1.036	0.031	0.014	0.092	0.254	0.019	0.019	0.079	0.179	0.002	0.295	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Sn	%
0.001	

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY	UTS/FU	Elong.	UTS/FU	YS/FY	G/L
KSI	KSI	%	MPa	MPa	mm
57.0	75.7	28.1	580.3	389.7	200
56.3	65.7	28.1	510.4	402.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.67	
0.79	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ