

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 X 45# / 410 X 67	CERTIFICATE ID 0000082562
PEDIDO DE VENTA 8076860/000010		LONGITUD 12.20 M	PESO 9.810 KG	COLADA / LOTE 11018209/02
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28776		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 15.08.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.093	1.028	0.036	0.012	0.116	0.312	0.014	0.019	0.081	0.191	0.002	0.317	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.028											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.3	71.8	28.1	495.0	394.7	200

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/UTS					
0.80					

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ