

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 X 45# / 410 X 67	CERTIFICATE ID 0000082562
PEDIDO DE VENTA 8076860/000010	CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 9,810 KG	COLADA / LOTE 11018208/02
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28776	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 15.08.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.090	1.044	0.040	0.010	0.127	0.296	0.014	0.018	0.080	0.198	0.002	0.318	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn % 0.026

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
58.3	73.1	28.5	504.0	402.0	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS 0.80

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ