

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN


| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 X 22# / 250 X 32.7 | CERTIFICATE ID 0000082923 |
| PEDIDO DE VENTA 8099354/000070 | | CUSTOMER MATERIAL N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28796 | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 21.08.2019 | LONGITUD 12.20 M | PESO 3,590 KG |
| | | | COLADA / LOTE 11018406/03 | |

| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | |
| 0.088 | 1.069 | 0.040 | 0.009 | 0.107 | 0.298 | 0.025 | 0.019 | 0.092 | 0.201 | 0.002 | |

| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--|
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm | |
| 59.6 | 71.6 | 28.0 | 493.5 | 410.7 | 200 | |
| 59.4 | 73.5 | 31.0 | 506.8 | 409.6 | 200 | |

| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
|-----------------------|--|
| YS/UTS | |
| 0.83 | |
| 0.81 | |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ