

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 x 30# / 310 x 44.6	CERTIFICATE ID 0000083596
PEDIDO DE VENTA 8138080/000090		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 5,441 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28830		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 29.08.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13345WM

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C%	Mn%	S%	P%	Cr%	Cu%	Mo%	Nb%	Ni%	Si%	V%	C.E.	Pb%
0.085	1.044	0.035	0.013	0.112	0.285	0.016	0.018	0.080	0.199	0.002	0.310	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn%												
0.025												

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
56.9	70.4	27.5	487.3	368.3	200	
57.3	70.4	28.0	499.4	385.4	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.76	
0.77	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ