

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 x 26# / 250 x 38.7	CERTIFICATE ID 0000084659
PEDIDO DE VENTA 8138080/000050		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 1,416 KG	COLADA / LOTE 11018579/05
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28830		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 19.09.2019		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Sj %	V %	C.E.	Pb %
0.203	0.851	0.027	0.013	0.096	0.268	0.019	0.018	0.084	0.193	0.001	0.391	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Sn %	0.022

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
53.3	67.5	28.1	465.3	367.4	200	
51.6	65.3	28.0	450.6	355.8	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	0.79
	0.79

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ