

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 14 x 22# / 360 x 32.7	CERTIFICATE ID 0000085047
PEDIDO DE VENTA 8215709/000120		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 13,962 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28891		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 24.09.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
COLADA / LOTE 11018678/02				


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.086	1.057	0.037	0.018	0.150	0.282	0.015	0.018	0.086	0.183	0.002	0.320	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.026

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
60.4	73.9	26.0	509.3	416.7	200	
59.8	73.6	24.5	507.4	412.2	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.82
0.81

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ