

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 21 x 44# / 530 x 65.5	CERTIFICATE ID 0000089629
PEDIDO DE VENTA 8419565/000210		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 9,588 KG	COLADA / LOTE 11017929/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 29145		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 24.11.2019		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.091	1.055	0.036	0.015	0.090	0.232	0.019	0.017	0.077	0.207	0.002	0.309	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.022

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
59.2	69.3	29.0	487.2	368.0	200	
59.3	69.3	28.0	475.2	370.3	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.76
0.78

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ