

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRÉTERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN


CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 14 x 30# / 360 x 44.6	CERTIFICATE ID 0000089747
PEDIDO DE VENTA 8419565/000130		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 9.795 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 29145		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 26.11.2019	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM

COMPOSICIÓN QUÍMICA										
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %
0.177	0.947	0.040	0.014	0.088	0.306	0.019	0.018	0.093	0.232	0.001

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
64.7	87.3	20.3	601.7	446.0	200	
61.8	77.3	26.6	533.2	425.7	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.74	
0.80	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ