

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 X 22# / 250 X 32.7	CERTIFICATE ID 0000093864
PEDIDO DE VENTA 8488582/000010		CUSTOMER MATERIAL N°	LONGITUD 12.20 M	PESO 7,180 KG
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE O.C. 29223		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 23.01.2020	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM
COMPOSICIÓN QUÍMICA				

C	Mn	S	P	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Pb
0.173	0.829	0.043	0.011	0.179	0.297	0.021	0.016	0.091	0.222	0.001	0.378	0.003

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn
0.022

PROPIEDADES MECÁNICAS	UTS/FU	Elong.	UTS/FU	YS/FY	G/L
YS/FY	KSI	%	MPa	MPa	mm
57.6	76.1	26.6	524.4	397.4	200
55.8	77.5	28.1	534.3	440.0	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.76
0.82

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ