

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Canal / 12 x 30	CERTIFICATE ID 0000097723
PEDIDO DE VENTA 8729778/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 29561 TULTITLAN	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 05.03.2020	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.175	0.854	0.033	0.012	0.131	0.277	0.015	0.019	0.080	0.205	0.001	0.371	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA											
Sn %											
0.021											

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.9	72.5	26.6	500.0	385.4	200
53.7	70.7	28.1	487.1	370.2	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.77	
0.76	

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ