



## CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetlac,  
 Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México  
 Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101  
 Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498  
 Frontera, Coahuila C.P. 25840 México

No. 18/13  
 FECHA 24/09/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliente: CONDUIT MEXICO ECATEPEC  
 Dirección: AV. MEXICO #36, TULPETLAC ECATEPEC, EDO, MEXICO.

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-321
Factura:	N/A

### Identificación de la Tubería

Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
805	756	TCUN 2" X 2"	50.80	2.00	3.02	0.119	19.68 FT	N/A	N/A

TOLERANCIAS NORMATIVAS				PRUEBAS NORMATIVAS							NORMA APLICABLE
Diametro	Espesor	Longitud	Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	Precce	Salt fog ASTM B-117	Weathering ASTM G-155-04	Humidity ASTM D4585	
<2" (+/-) 0.05% >2 1/4" (+/-)	(+/-) 10%	<20 FT - 1/4 + 1/2 >20 FT - 3/4	3/8 cada 20'								
2.00X2.00	0.120	6003	2 mm	OK	OK	OK	OK	ok	ok	ok	

### Composición Química de la Lamina

No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
B491432	235841	0.088	0.349	0.018	0.013

Ing. Victor Santillana Martinez  
 Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403. CONDUIT, S.A. DE C.V. certifica que los productos arriba descritos y que ostentan la marca RVMCO fueron manufacturados con los requisitos de la norma de fabricación ASTM A513

Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.