

CONDUIT, SA DE CV



Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpeltac,
Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101
Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

No. 26/13
FECHA 28/09/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09

Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.
Dirección: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO CHILPAN,
ESTADO DE MEXICO

| | |
|----------|---------|
| Clave: | N/A |
| Pedido: | MVA-329 |
| Factura: | N/A |

Identificación de la Tubería

| Lote | Cantidad | Producto | Diámetro Exterior | | Espesor | | Largo | Tipo de Recubrimiento | |
|------|----------|-----------------|-------------------|------|---------|-------|----------|-----------------------|----------|
| | | | mm | plg | mm | plg | | Exterior | Interior |
| 913 | 1764 | TCUN 2" X 2" | 50.80 | 2.00 | 1.78 | 0.070 | 19.68 FT | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| TOLERANCIAS NORMATIVAS | | | | PRUEBAS NORMATIVAS | | | | | | NORMA APLICABLE |
|------------------------|-----------|------------------|----------|--------------------|-----------|--------|-------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Díametro | Espesor | Longitud | Rectitud | Abocinado | Aplastado | Dobles | Prece | Salt fog ASTM B-117 | Weathering ASTM G-155-04 | |
| <2" (+/-) 0.05% | (+/-) 10% | <20 FT - 1/4 + | 3/8 cada | | | | | | | |
| >2 1/4" (+/-) | | 1/2 >20 FT - 3/4 | 20' | | | | | | | |
| 2.003" X 2.004 | 0.072" | 6003 | 3 mm | OK | OK | OK | N/A | ok | ok | ok |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Composición Química de la Lamina

| No. de Certificado | No. de Colada | % C | % Mn | % P | % S |
|--------------------|---------------|------|-------|-------|-------|
| B495176 | 236477 | 0.08 | 0.353 | 0.016 | 0.014 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ing. Victor Santillana Martinez
Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403. CONDUIT, S.A. DE C.V. certifica que los productos arriba descritos y que ostentan la marca RYMCO fueron manufacturados con los requisitos de la norma de fabricación ASTM A513. Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y únicamente aceptamos el documento original.