



CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpelac,
 Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
 Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101
 Sucursal: Lib.Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
 Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

No. 35/13
 FECHA 11/10/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09

Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.
Dirección: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO CHILPAN,
 ESTADO DE MEXICO

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-321
Factura:	N/A

Identificación de la Tubería

Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
1082	72	TCUN 1 1/2" X 1 1/2"	38.10	1.500	3.02	0.119	19.68 FT	N/A	N/A

TOLERANCIAS NORMATIVAS				PRUEBAS NORMATIVAS								NORMA APLICABLE
Diametro	Espesor	Longitud	Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	Precco	Salt fog ASTM B-117	Weathering ASTM G-155-04	Humidity ASTM D4585		
<2" (+/-) 0.05% >2 1/4" (+/-)	(+/-) 10%	<20 FT - 1/4 + 1/2 >20 FT - 3/4	3/8 cada 20'									
1.503" X 1.504"	0.121"	6003	3 mm	N/A	N/A	N/A	N/A	ok	ok	ok	ASTM A 500	

Composición Química de la Lamina

No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
B513553	238188	0.085	0.328	0.013	0.009

Ing. Victor Santillana Martinez
 Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.

CONDUIT, S.A. DE C.V. certifica que los productos arriba descritos y que ostentan la marca RYMCO fueron manufacturados con los requisitos de la norma de fabricación ASTM A513

Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y únicamente aceptamos el documento original.