

# PERFILES LM

## Certificado de Calidad Mill Test Report

### CLIENTE / SOLD TO

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V  
AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66, 0  
54940 TULTITLAN- SAN FRANCISCO CHILPAN

### FACTURA # / INVOICE #

MEX00001777

### FECHA / DATE

17 / Mar / 2018


### ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO

26629;

Paquete id / Bundle id	Codigo producto / Producto Code	Descripcion del Material / Material Description	Espesor / In	Thikness / mm.	Rollo # / Coil #	Colada # / Heat #	ASTM Estandar / ASTM Standard	ANALISIS QUIMICO MECHANICAL ANALYSIS				PRUEBAS FISICAS / MECHANICAL PROPERTIES			Pruebas de Aplastamiento / Flattening Test
								%C	%Mn	%P	%S	Tensión / Tensile (ksi)	Cedencia/ Yield (ksi)*	Elongación/ Elogation(%)	
2894185	H0080060061050000B	RECT 8X6 6.10 CAL .500 GDO B	0.5000	12.7000	3A453667CM300	1630144012	ASTM A 500 GRADO B	0.185	0.661	0.013	0.004	56	64	36	N/A
40253582	H0080060061050000B	RECT 8X6 6.10 CAL .500 GDO B	0.5000	12.7000	3A594597CM300	1710142012	ASTM A 500 GRADO B	0.193	0.638	0.008	0.002	54	62	36	N/A
40253585	H0080060061050000B	RECT 8X6 6.10 CAL .500 GDO B	0.5000	12.7000	3A594597CM300	1710142012	ASTM A 500 GRADO B	0.193	0.638	0.008	0.002	54	62	36	N/A



System certified by  
Sistema certificado en  
ISO 9001 : 2008

  
José Luis Macías  
Control de Calidad/ Quality Control

F10-7.2.1-01