



AV. MONTEVIDEO No. 616
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
C.P. 07730 MEXICO, D.F.
R.F.C. INT-140903-2F4
TELS.: 55-53-68-65-67 Y 55-53-68-66-37
intervalonix@hotmail.com
www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

01) 10 PZA VALVULA DE MARIPOSA ONIX 4"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO :	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126
DISCO :	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126
VASTAGO :	ACERO AL CARBON
ASIENTO :	BUNA-N
PALANCA:	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126

OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFATORIOS.

GARANTÍA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL
O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS
QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO
AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.
NO EXISTE GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.
ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS
COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.
EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES,
PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS
DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

-FACTURA: A-914

FECHA: 25 DE MARZO DE 2019

VoBo

DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

ING. MIGUEL MARTINEZ

VALMAR ONIX

DEPTO. DE VENTAS

FERNANDO GARCIA G.