

INTERVALONIX ,S.A. DE C.V.



AV.MONTEVIDEO 616
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
07730 MEXICO DF
RFC.INT-140903-2F4
TELS.55 53-68-65-67 Y 55-53-68-66-37
intervalonix@hotmail.com
www.valvulasonix.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN:

- 01) 10 PZA VALVULA DE MARIPOSA ONIX 3"
- 02) 10 PZA VALVULA DE MARIPOSA ONIX 6"
- 03) 05 PZA VALVULA DE MARIPOSA ONIX 12"

ESPECIFICACIONES:

CUERPO :	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126
DISCO :	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126
VASTAGO :	ACERO AL CARBON
ASIENTO :	BUNA-N
PALANCA:	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126

OBSERVACIONES:

TODAS LA VÁLVULAS FUERON SOMETIDAS A PRUEBAS HIDROSTATICAS A 175 PSI.
OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS.

GARANTÍA:

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL O EN SU MANUFACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICE DENTRO DE LAS NORMAS QUE SE ESTABLECIERON. NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR REPARACIONES NO AUTORIZADAS, MANO DE OBRA O DEFECTUOSO.
NO EXISTE GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN Y - O DAÑO QUÍMICO.
ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE POR UN PROMEDIO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y NO ES APLICABLE A PRODUCTOS FABRICADOS POR TERCEROS COMO MECANISMO DE OPERACIÓN NEUMÁTICO, ELÉCTRICOS O DE OTROS TIPOS.
EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DISMINUCIÓN DE UTILIDADES, PÉRDIDAS POR PARO DE PLANTAS, AUMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES DEL USO DEL ARTÍCULO.

-FACTURA: A-921 Y A-922

FECHA: 11 DE ABRIL 2019

VoBo

DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JOSE ESCUTIA

VALMAR ONIX

DEPTO DE VENTAS

FERNANDO GARCIA G.