

PERFILES CM

Boulevard Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 Col. Valle del Mezquital, C.P. 66632 Apodaca, N.L. México
 Tel. 01(81) 81-33-00-00
 Web Site www.pyhlm.com

CLIENTE / SOLD TO

PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A DE C.V
 AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66, 0
 54940 TULLITLAN-SAN FRANCISCO CHILPAN

Certificado de Calidad Mill Test Report

FACTURA # / INVOICE #	FECHA / DATE
AP00023997	21 / Nov / 2020
ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO	
	30497.

Paquete id / Bundle id	Codigo producto / Producto Code	Descripcion del Material / Material Description	Espesor / In	Thickness / mm.	Rollo # / Coil #	Cola da # / Heat #	ASTM Estan dar / ASTM Standard	ANALISIS QUIMICO MECHANICAL ANALYSIS				PRUEBAS FISICAS / MECHANICAL PROPERTIES			Pruebas de Aplastamiento / Flattening Test
								% C	% Mn	% P	% S	Tension / Tensile (ksi)	Cedencia / Yield (ksi)	Elongacion / Elongation(%)	
0051562457	H0100100122050000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	381338892CM300	569561026	ASTM A 500 GRADO B	0.200	0.640	0.0140	0.0030	68.8	52.9	39.0	N/A
0051562510	H0100100122050000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	381338891CM300	73141026	ASTM A 500 GRADO B	0.230	0.650	0.0160	0.0040	65.6	51.5	37.0	N/A
0051562517	H0100100122050000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	381338891CM300	73141026	ASTM A 500 GRADO B	0.230	0.650	0.0160	0.0040	65.6	51.5	37.0	N/A
0051562562	H0100100122050000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	381338889CC200	73141026	ASTM A 500 GRADO B	0.230	0.650	0.0160	0.0040	65.6	51.5	37.0	N/A
0051707741	H0100100122050000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	38178887CM300	2042252012	ASTM A 500 GRADO B	0.064	0.740	0.0070	0.0030	69.3	64.5	29.7	N/A
0051708063	H0100100122050000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000			ASTM A 500 GRADO B								N/A
0051666361	H0100100122025000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1H1H8421	6716039	ASTM A 500 GRADO B	0.173	0.710	0.0150	0.0130	69.0	51.5	32.8	N/A
0051666371	H0100100122025000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1H1H8421	6716039	ASTM A 500 GRADO B	0.173	0.710	0.0150	0.0130	69.0	51.5	32.8	N/A
0051666373	H0100100122025000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1H1H7398	6716049	ASTM A 500 GRADO B	0.159	0.710	0.0140	0.0150	67.7	49.4	33.0	N/A
0051666378	H0100100122025000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1H1H7398	6716049	ASTM A 500 GRADO B	0.159	0.710	0.0140	0.0150	67.7	49.4	33.0	N/A
0051666384	H0100100122025000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1H1H7398	6716049	ASTM A 500 GRADO B	0.159	0.710	0.0140	0.0150	67.7	49.4	33.0	N/A
0051666521	H0100100122025000B	CUAD. 10"X10"12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1H1H7399	6716049	ASTM A 500 GRADO B	0.159	0.710	0.0140	0.0150	67.7	49.4	33.0	N/A
0051688534	H0100060122025000B	RECT. 10"X6" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	1191644160	2031673	ASTM A 500 GRADO B	0.201	0.860	0.0050	0.0050	65.4	51.7	27.8	N/A
0051705338	H0100060122025000B	RECT. 10"X6" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	38177538CS400	2022038012	ASTM A 500 GRADO B	0.181	0.640	0.0150	0.0020	65.2	52.1	33.9	N/A
0051705366	H0100060122025000B	RECT. 10"X6" 12.20M CAL. 0.250" GDO. B	0.2500	6.3500	38177538CS400	2022038012	ASTM A 500 GRADO B	0.181	0.640	0.0150	0.0020	65.2	52.1	33.9	N/A
0051557862	H0040040122037500B	CUAD. 4"X4" 12.20M CAL. 0.375" GDO. B	0.3750	9.5250	38133877CM300	65401026	ASTM A 500 GRADO B	0.210	0.630	0.0150	0.0040	71.4	61.6	27.4	N/A
0051534919	H0080080122050000B	CUAD. 8"X8" 12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	38134048CM300	561941026	ASTM A 500 GRADO B	0.210	0.630	0.0130	0.0030	67.6	57.5	35.3	N/A
0051534933	H0080080122050000B	CUAD. 8"X8" 12.20M CAL. 0.500" GDO. B	0.5000	12.7000	38134045CM300	570621026	ASTM A 500 GRADO B	0.210	0.650	0.0140	0.0040	70.6	58.8	24.9	N/A



System certified by
 Sistema certificado en
 ISO 9001
 F10-8-2-2-01

Control de Calidad/ Quality Control

Hecho en México / Made in Mexico