

# PERFILES LM

Boulevard Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 Col. Valle del Mezquital, C.P. 66632 Apodaca, N.L. México  
 Tel. 01(81) 81-33-00-00  
 Web Site www.pyhlm.com

## Certificado de Calidad Mill Test Report

### CLIENTE / SOLD TO

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V  
 AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66, 0  
 54940 TULTITLAN-SAN FRANCISCO CHILPAN

FACTURA # / INVOICE #	FECHA / DATE
AP00021343	18 / Ago / 2020

### ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO

30122;

Paquete id / Bundle id	Codigo producto / Producto Code	Descripcion del Material / Material Description	Espesor / In	Thikness / mm.	Rollo # / Coil #	Colada # / Heat #	ASTM Estandar / ASTM Standard	ANALISIS QUIMICO MECHANICAL ANALYSIS				PRUEBAS FISICAS / MECHANICAL PROPERTIES			Pruebas de Aplastamiento / Flattening Test
								%C	%Mh	%P	%S	Tensión / Tensile (ksi)	Cedencia/ Yield (ksi)*	Elongación/ Elogation(%)	
0051468699	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191143280	2010525	ASTM A 500 GRADO B	0.192	0.800	0.0060	0.0050	68.4	52.4	36.8	N/A
0051468764	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191160090	2040742	ASTM A 500 GRADO B	0.191	0.800	0.0050	0.0040	63.3	48.0	34.7	N/A
0051468773	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191160090	2040742	ASTM A 500 GRADO B	0.191	0.800	0.0050	0.0040	63.3	48.0	34.7	N/A
0051468782	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191160090	2040742	ASTM A 500 GRADO B	0.191	0.800	0.0050	0.0040	63.3	48.0	34.7	N/A
0051468844	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040710	2020169	ASTM A 500 GRADO B	0.188	0.820	0.0110	0.0050	65.0	50.5	34.8	N/A
0051468846	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040710	2020169	ASTM A 500 GRADO B	0.188	0.820	0.0110	0.0050	65.0	50.5	34.8	N/A
0051468848	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040700	2030200	ASTM A 500 GRADO B	0.196	0.830	0.0080	0.0030	64.9	49.5	34.1	N/A
0051468853	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040700	2030200	ASTM A 500 GRADO B	0.196	0.830	0.0080	0.0030	64.9	49.5	34.1	N/A
0051468863	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040700	2030200	ASTM A 500 GRADO B	0.196	0.830	0.0080	0.0030	64.9	49.5	34.1	N/A
0051468889	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040700	2030200	ASTM A 500 GRADO B	0.196	0.830	0.0080	0.0030	64.9	49.5	34.1	N/A
0051468901	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191040700	2030200	ASTM A 500 GRADO B	0.196	0.830	0.0080	0.0030	64.9	49.5	34.1	N/A
0051468956	H0080040122018700B	RECT. 8"X4" 12.20M CAL. 0.187" GDO. B	0.1870	4.7498	1191159600	2020694	ASTM A 500 GRADO B	0.186	0.850	0.0060	0.0030	64.8	49.9	35.6	N/A



System certified by  
 Sistema certificado en  
 ISO 9001  
 F10-8.2.2-01

*[Signature]*  
 José Luis Macías  
 Control de Calidad/ Quality Control

Hecho en México / Made in Mexico