

# PERFILES LM

Boulevard Carlos Salinas de Gortari Km. 8,5 Col. Valle del Mezquital, C.P. 66632 Apodaca, N.L. México  
 Tel. 01(81) 81-33-00-00  
 Web Site www.pyhlm.com

**CLIENTE / SOLD TO**

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V  
 54940 TULTITLAN-SAN FRANCISCO

**Certificado de Calidad**  
**Mill Test Report**

**FACTURA # / INVOICE #**    **FECHA / DATE**

AP00020381

10 / Jul / 2020

**ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO**

29969;

Paquete id / Bundle id	Codigo producto / Producto Code	Descripcion del Material / Material Description	Rollo # / Coil #	Colada # / Heat #	ASTM Estandar / ASTM Standard	ANALISIS QUIMICO MECHANICAL ANALYSIS			
						%C	%Mn	%P	%S
0051415180	H00400400600C14NCS	CUAD. 4"X4" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191155510	2030683	ASTM A 500 GRADO "A"	0.066	0.400	0.0040	0.0050
0051415185	H00400400600C14NCS	CUAD. 4"X4" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191194870	2020546	ASTM A 500 GRADO "A"	0.053	0.390	0.0070	0.0060
0051372150	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191128550	2010346	ASTM A 500 GRADO "A"	0.068	0.380	0.0060	0.0030
0051372154	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191128550	2010346	ASTM A 500 GRADO "A"	0.068	0.380	0.0060	0.0030
0051372163	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191128550	2010346	ASTM A 500 GRADO "A"	0.068	0.380	0.0060	0.0030
0051372169	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191128550	2010346	ASTM A 500 GRADO "A"	0.068	0.380	0.0060	0.0030
0051372682	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191132480	2010358	ASTM A 500 GRADO "A"	0.058	0.380	0.0040	0.0040
0051372692	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191132480	2010358	ASTM A 500 GRADO "A"	0.058	0.380	0.0040	0.0040
0051372699	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191132480	2010358	ASTM A 500 GRADO "A"	0.058	0.380	0.0040	0.0040
0051372701	H00150150600C14NCS	CUAD. 1.50"X1.50" 6.00M CAL. 14 NEG.	1191131650	2010354	ASTM A 500 GRADO "A"	0.054	0.410	0.0070	0.0050
0051310742	H00200200600C12NCS	CUAD. 2"X2" 6.00M CAL. 12 NEG.	3B054939CS300	1933404012	ASTM A 500 GRADO "A"	0.064	0.165	0.0050	0.0040
0051310755	H00200200600C12NCS	CUAD. 2"X2" 6.00M CAL. 12 NEG.	3B062908CS300	41901026	ASTM A 500 GRADO "A"	0.050	0.200	0.0170	0.0100
0051310761	H00200200600C12NCS	CUAD. 2"X2" 6.00M CAL. 12 NEG.	3B062908CS300	41901026	ASTM A 500 GRADO "A"	0.050	0.200	0.0170	0.0100



System certified by  
 Sistema certificado en  
 ISO 9001  
 F10-8.2.2-01

Control de Calidad / Quality Control  
 José Luis Macías

*Handwritten signature and blue ink stamp*

Hecho en México / Made in Mexico

# PERFILES LM

Boulevard Carlos Salinas de Gortari Km. 8,5 Col. Valle del Mezquital, C.P. 66632 Apodaca, N.L. México  
 Tel. 01(81) 81-33-00-00  
 Web Site www.pyhlm.com

**CLIENTE / SOLD TO**

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A DE C.V  
 54940 TULTITLAN-SAN FRANCISCO

**Certificado de Calidad**  
**Mill Test Report**

**FACTURA # / INVOICE #**    **FECHA / DATE**

AP00020382

10 / Jul / 2020

**ORDEN CLIENTE / CUSTOMER PO**


29982;

Paquete id / Bundle id	Codigo producto / Producto Code	Descripcion del Material / Material Description	Rollo # / Coil #	Colada # / Heat #	ASTM Estandar / ASTM Standard	ANALISIS QUIMICO MECHANICAL ANALYSIS			
						%C	%Mn	%P	%S
0051287081	H00250250610C07NCS	CUAD. 2.50"X2.50" 6.10M CAL. 07 NEG.	8B066297GS100	539251026	ASTM A 500 GRADO "A"	0.060	0.190	0.0110	0.0050
0051287683	H00250250610C07NCS	CUAD. 2.50"X2.50" 6.10M CAL. 07 NEG.	J206129	2380560	ASTM A 500 GRADO "A"	0.070	0.345	0.0130	0.0040

*Mixed Flow*  




System certified by  
 Sistema certificado en  
 ISO 9001  
 F10-8.2.2-01

  
 Control de Calidad / Quality Control  
 José Luis Macías

Hecho en México / Made in Mexico