



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	15.06.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
134685	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD110.176	0.925	0.016	0.003	0.200	0.024	0.017	0.021	0.004	0.040	0.002	0.001	0.002		
234695	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD110.169	0.919	0.016	0.006	0.192	0.029	0.022	0.021	0.004	0.044	0.002	0.001	0.002		

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
134685	3090	78642191	0.8750	46.438(KSI)	69.582(KSI)	25(%)	8
134685	3100	78642181	0.8750	43.779(KSI)	69.496(KSI)	26(%)	8
134685	4010	78643801	1.0000	42.569(KSI)	69.726(KSI)	27(%)	8
134685	4020	78621521	1.2500	38.366(KSI)	67.823(KSI)	27(%)	8
134685	4070	78640811	1.0000	40.262(KSI)	67.258(KSI)	24(%)	8
234695	3100	78640742	1.0000	36.033(KSI)	61.929(KSI)	24(%)	8
234695	3120	78621381	1.2500	37.252(KSI)	67.460(KSI)	26(%)	8
234695	4030	78621731	1.1870	40.617(KSI)	65.543(KSI)	26(%)	8
234695	4070	78621741	1.1870	41.096(KSI)	66.617(KSI)	27(%)	8
234695	4120	78621651	1.1250	42.098(KSI)	67.974(KSI)	27(%)	8


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
134685	3010	78640872	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
134685	3030	78640882	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
134685	4110	78640861	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
134685	4110	78640862	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
234695	3010	78640911	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
234695	3010	78640912	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
234695	3040	78640921	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
234695	3050	78640891	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
234695	3050	78640892	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626
234695	3060	78640902	1.0000	72.0000	240.0000	0000141497	000050	1001787626

COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	PED.CLIENTE	NORMA
134685	3010	78640872	15505	A-6
134685	3030	78640882	15505	A-6
134685	4110	78640861	15505	A-6
134685	4110	78640862	15505	A-6
234695	3010	78640911	15505	A-6

EMITIO : S201740

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	15.06.2013	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+-----+				PRODUCTO EMBARCADO	-----+
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	PED.CLIENTE	NORMA	
234695	3010	78640912	15505	A-6	
234695	3040	78640921	15505	A-6	
234695	3050	78640891	15505	A-6	
234695	3050	78640892	15505	A-6	
234695	3060	78640902	15505	A-6	
+-----+-----+-----+-----+-----+				FIN DE DATOS	-----+