SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

CERTIFICADO DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

597

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 32145

Fecha: 26 de Octubre del 2004

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Medida	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
1633	78062	50	ANGULO	2 X 3/16"	6,10	0,26	0,95	0,035	0,018	42,39	60,77	25,0	N/A	N/A
	78068	50	ANGULO	2 X 3/16"	6,10	0,26	0,93	0,031	0,019	40,94	58,77	25,0	N/A	N/A

Observaciones:

No.DE REMISION: 124 707

Nota:
Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:

[.] NMX-C-407-ONNCCE, [ ] ASTM A-615, [.] NMX B-113, [.] NMX B-172,

[.] ASTM A-36/A-6, [X] ASTM A-529/A-6.

ING. RODRIGO GARCIA P. Juan Carlos Ramos M. P. A

Nombre Firma

Autoriza: Jefe de Control de Calidad

Prohibida la reproducción total o parcial de este Certificado sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Retención: 2 Años

ST F CC 04 06
Fecha de Revisión: 04