



FECHA EMISION

PAGINA

19.12.2004

1

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.

ING. EDUARDO MILLANUEVA

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

CUENTE
PLESA AKAHUAC S.A. DE C.V.

DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO. 66-A

PRODUCTO
PLACA ANCHA

COMPOSICION QUIMICA

COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	V	NB/CB
247750	ASIM A 572 50 0000	0.162	1.200	0.017	0.005	0.180	0.020	0.020	0.030	0.003	0.040
247758	ASTM A 572 50 0000	0.170	1.230	0.016	0.007	0.110	0.020	0.020	0.030	0.001	0.011
247760	ASIM A 572 50 0000	0.174	1.200	0.015	0.007	0.100	0.020	0.030	0.030	0.002	0.009

PRUEBAS AL PRODUCTO


COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	WELON.	T. ELONG.	DIR.
247750	3020	10122891	1.2500	53.337 (KSI)	75.202 (KSI)	55 (%)	2	90
247750	3070	10122771	1.2500	51.075 (KSI)	77.171 (KSI)	50 (%)	2	90
247750	4020	10123261	1.5900	52.771 (KSI)	70.547 (KSI)	25 (%)	2	90
247750	4040	10125391	2.0000	57.903 (KSI)	77.447 (KSI)	39 (%)	2	90
247750	4070	10123321	1.5000	53.756 (KSI)	72.128 (KSI)	26 (%)	2	90
247758	3150	10122241	1.0000	57.979 (KSI)	79.367 (KSI)	45 (%)	2	90
247758	3160	10122311	1.0000	58.429 (KSI)	79.546 (KSI)	46 (%)	2	90
247758	4150	10121041	0.7500	58.542 (KSI)	79.907 (KSI)	40 (%)	2	90
247760	3010	10120281	0.5000	55.858 (KSI)	77.517 (KSI)	41 (%)	2	90
247760	3020	10120271	0.5000	55.806 (KSI)	76.956 (KSI)	42 (%)	2	90
247760	3200	10122131	1.0000	58.002 (KSI)	78.277 (KSI)	49 (%)	2	90
247760	4060	10120561	0.7500	66.270 (KSI)	80.285 (KSI)	42 (%)	2	90
247760	4080	10120581	0.7500	59.460 (KSI)	78.147 (KSI)	40 (%)	2	90

PRODUCTO EMBARCADO

COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
247750	3010	10122751	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000070
247758	3060	10122351	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247758	3070	10122391	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247758	3110	10122381	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247758	3120	10122401	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247758	3140	10122321	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247760	3050	10122471	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247760	3060	10122451	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247760	3100	10122481	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247760	3110	10122521	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
247760	3120	10122461	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000050
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
247750	3010	10122751	1000617449	100000375				
247758	3060	10122351	1000617449	100000375				

EMITIO : 50344492



CLIENTE	FERESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.12.2004	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO.66-A					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
247758	3070	10122391	1000617449	100000375
247758	3110	10122381	1000617449	100000375
247758	3120	10122401	1000617449	100000375
247758	3140	10122321	1000617449	100000375
247760	3050	10122471	1000617449	100000375
247760	3060	10122451	1000617449	100000375
247760	3100	10122481	1000617449	100000375
247760	3110	10122521	1000617449	100000375
247760	3120	10122461	1000617449	100000375

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
 ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS