SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

SIDERTUL®

CERTIFICADO DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

A6362

Cliente : PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

Folio: 30141

Fecha: 09 de Agosto del 2004

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Medida	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 º
1363	76950	50	ANGULO	1 1/2 X 3/16"	6.10	0.20	0.92	0.040	0.023	39.77	56.72	25.0	N/A	N/A
	76809	50	ANGULO	1 1/2 X 3/16"	6.10	0.21	0.94	0.034	0.019	39.21	56.69	25.0	N/A	N/A

Observaciones:

No.DE REMISION: 122097

Nota:
Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:

[.] NMX-C-407-ONNCCE, [ ] ASTM A-615, [.] NMX B-113, [.] NMX B-172,

[..] ASTM A-36/A-6, [X] ASTM A-529/A-6.

ING. RODRIGO GARCIA P.

Nombre Firma

Autoriza: Jefe de Control de Calidad

bida la reproducción total o parcial de este Certificado sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

04 06
sión: 04

Retención: 2 Años