




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.02.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICA	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	N2	
148518	ASTM A 1018	0.180	0.470	0.019	0.010	0.0800	0.020	0.020	0.030	0.005	0.040	0.003	0.001	0.002	0.0050	
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEPOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.										
148518	5015006	0.1877	49.105(KSI)	72.621(KSI)	39(%)	2										
148518	4912005	0.1877	47.693(KSI)	68.183(KSI)	40(%)	2										
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEPOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE								
148518	5015006	0.1875	36.0000	A568/A635	B0985	000020	1000632483	100000916								
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA																
FIN DE DATOS																