




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.02.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
150490	ASTM A 1018 SS 36	0.091	0.330	0.009	0.010	0.0100	0.030	0.010	0.030	0.007	0.042	0.002	0.008	0.001	
450194	ASTM A 1018 SS 36	0.120	0.510	0.013	0.018	0.0300	0.020	0.020	0.030	0.006	0.048	0.002	0.001	0.001	
COLADA	N2														
150490	0.0078														
450194	0.0062														

PRUEBAS AL PRODUCTO						
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
150490	5090109	0.2511	47.144(KSI)	68.154(KSI)	41(%)	2
150490	5080152	0.3755	49.020(KSI)	71.147(KSI)	43(%)	2
150490	5090124	0.2503	46.926(KSI)	66.740(KSI)	40(%)	2
450194	5090108	0.2503	47.089(KSI)	67.159(KSI)	42(%)	2
450194	5090123	0.2476	47.148(KSI)	66.836(KSI)	39(%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
150490	5090124	0.2500	36.0000	A568/A635	B0985	000040	1000640906	100000916
450194	5090108	0.2500	36.0000	A568/A635	B0985	000040	1000640906	100000916
450194	5090123	0.2500	36.0000	A568/A635	B0985	000040	1000640906	100000916

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS