




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 30.07.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
255039	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.880	0.022	0.016	0.209	0.080	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	
451941	ASTM A-36/A-572-50	0.213	0.860	0.017	0.010	0.218	0.030	0.020	0.040	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
255039	260503208A	62.613(KSI)	77.640(KSI)	24(%)
255039	260503209A	63.279(KSI)	77.920(KSI)	23(%)
451941	260503183A	56.053(KSI)	74.571(KSI)	23(%)
451941	260503184A	56.722(KSI)	75.882(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
255039	260503208A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010
255039	260503209A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010
255039	260503210A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010
451941	260503208A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
255039	260503208A	1000691733	100001395
255039	260503209A	1000691733	100001395
255039	260503210A	1000691733	100001395
451941	260503208A	1000691733	100001395

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS