




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 30.07.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
451941	ASTM A-36/A-572-50	0.213	0.860	0.017	0.010	0.218	0.030	0.020	0.040	0.006	0.003	0.001	
451944	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.018	0.016	0.209	0.040	0.020	0.040	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
451941	260503183A	56.053(KSI)	74.571(KSI)	23(%)
451941	260503184A	56.722(KSI)	75.882(KSI)	24(%)
451944	260503205A	66.032(KSI)	79.800(KSI)	23(%)
451944	260503206A	66.147(KSI)	79.477(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
451941	260503207A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010
451944	260503205A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010
451944	260503206A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010
451944	260503207A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000066602	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
451941	260503207A	1000691734	100001395
451944	260503205A	1000691734	100001395
451944	260503206A	1000691734	100001395
451944	260503207A	1000691734	100001395

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS