




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 15.09.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
245825	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.850	0.016	0.007	0.180	0.030	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	
245826	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.930	0.019	0.010	0.150	0.030	0.020	0.030	0.009	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
245825	260405928A	61.523(KSI)	74.910(KSI)	24(%)
245825	260405929A	61.370(KSI)	76.712(KSI)	25(%)
245826	260405885A	62.104(KSI)	77.116(KSI)	23(%)
245826	260405886A	62.965(KSI)	77.956(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
245825	260405935A	28	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000060710	000030
245825	260405936A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000060710	000030
245826	260405906A	36	6	4.00	12.2	23.800	A-6	0000060710	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
245825	260405935A	1000586322	100000497
245825	260405936A	1000586322	100000497
245826	260405906A	1000586322	100000497

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151