




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.09.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
245871	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.840	0.027	0.011	0.160	0.030	0.020	0.030	0.007	0.002	0.001	
245872	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.850	0.018	0.014	0.160	0.030	0.040	0.030	0.009	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
245871	260405978A	57.088(KSI)	76.631(KSI)	23(%)
245871	260405979A	57.074(KSI)	76.353(KSI)	22(%)
245872	260406019A	57.359(KSI)	78.762(KSI)	21(%)
245872	260406020A	56.621(KSI)	77.669(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
245871	260405987A	20	10	5.75	12.2	38.700	A-6	0000060710	000040
245872	260406027A	20	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000060710	000050
245872	260406028A	20	10	5.75	12.2	44.600	A-6	0000060710	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
245871	260405987A	1000587153	100000497
245872	260406027A	1000587153	100000497
245872	260406028A	1000587153	100000497

FIN DE DATOS