




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.09.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
246188	ASTM A-36/A-572-50	0.211	0.950	0.014	0.007	0.170	0.010	0.010	0.020	0.005	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
246188	260406426A	53.444(KSI)	75.111(KSI)	22(%)									
246188	260406427A	53.652(KSI)	73.736(KSI)	21(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
246188	260406430A	10	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000060710		000080			
246188	260406431A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000060710		000080			
246188	260406432A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000060710		000080			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
246188	260406430A	1000591323	100000497										
246188	260406431A	1000591323	100000497										
246188	260406432A	1000591323	100000497										
FIN DE DATOS													