

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax: (868)150-19-53 y 54


## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information : Orden / Order: Certificado / Certificate: B69618

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 26/08/2020 06:58 AM

Fecha Impresión / Print Date: 26/08/2020 07:26 AM



SERIE / SERIAL	PRODUCTO / PRODUCT	COLADA / HEAT	GRADO / GRADE	*LE / *YS	*UT / *TS	PE / %EL (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
1202008191014	ANG 1 x 1/4 20#	000000201578	A36/A529-50	53100	78500	30	0.69	.187	.903	.192	.026	.03	.401	.214	.169	.039	.012	.001	.005	.001	.458

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a  
Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.  
Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación Individual y de equipo de todo su personal.