



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

### Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 23/10/2020 15:06 PM

Fecha Impresión / Print Date: 23/10/2020 16:29 PM

### Orden / Order:

### Certificado / Certificate: B70830



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EL (YS/TS)	LE/UT C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	1202010231007	ANG 1 1/2 x 1/8 20H	000000202217	A36/A529-50	53500	74100	32 0.72	.169	.866	.19	.025	.028	.404	.192	.102	.021	.009	.001	.004	.002	.423
2	1202010231005	ANG 1 1/2 x 1/8 20H	000000202217	A36/A529-50	53500	74100	32 0.72	.169	.866	.19	.025	.028	.404	.192	.102	.021	.009	.001	.004	.002	.423
3	1202010231019	ANG 1 1/2 x 1/8 20H	000000202218	A36/A529-50	52900	74500	31 0.71	.179	.845	.187	.018	.032	.489	.11	.114	.027	.013	.001	.006	.002	.42
4	1202010231030	ANG 1 1/2 x 1/8 20H	000000202219	A36/A529-50	51700	72800	31 0.71	.179	.882	.176	.026	.03	.369	.112	.153	.037	.009	.001	.007	.002	.421
5	2202010203039	ANG 4 x 3/8 40H	000000202282	A36/A529-50	52000	76200	29 0.68	.184	.895	.233	.014	.03	.339	.087	.1	.027	.005	.001	.007	.002	.425

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a  
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.  
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.