



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 25/09/2020 21:13 PM

Fecha Impresión / Print Date: 25/09/2020 21:17 PM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70178



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2202009221036	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221037	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221043	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221042	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221041	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221040	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221044	ANG 3 x 1/4 40H	000000201053	A36/A529-50	53300	76000	30	0.7	.194	.897	.223	.017	.023	.277	.16	.08	.022	.01	.001	.003	.001	.441
2202009221045	ANG 3 x 1/4 40H	000000201052	A36/A529-50	54700	76900	31	0.71	.2	.86	.184	.018	.026	.241	.121	.088	.031	.01	.001	.003	.001	.427
2202009221046	ANG 3 x 1/4 40H	000000201052	A36/A529-50	54700	76900	31	0.71	.2	.86	.184	.018	.026	.241	.121	.088	.031	.01	.001	.003	.001	.427
2202009221047	ANG 3 x 1/4 40H	000000201052	A36/A529-50	54700	76900	31	0.71	.2	.86	.184	.018	.026	.241	.121	.088	.031	.01	.001	.003	.001	.427

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación Individual y de equipo de todo su personal.