



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

**Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas**  
( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 12/10/2020 19:08 PM

Fecha Impresión / Print Date: 12/10/2020 22:55 PM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70542



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL (YS/TS)	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	1202006171022	SOL 2 1/2 x 3/8 20ft	000000201232	A36/A529-50	50000	72000	29	0.69	.178	.878	.206	.018	.03	.425	.154	.175	.043	.016	.001	.005	.002	.438
2	2202008051008	SOL 4 x 3/4 20ft	000000201318	A36/A529-50	53900	71100	33	0.76	.188	.863	.178	.024	.024	.412	.173	.141	.038	.016	.001	.002	.002	.441
3	2202008041090	SOL 4 x 5/8 20ft	000000201430	A36/A529-50	54000	75600	31	0.71	.183	.896	.223	.025	.027	.488	.25	.17	.035	.016	.001	.005	.003	.471
4	1202008183034	ANG 1 x 1/4 20ft	000000201580	A36/A529-50	53400	76000	30	0.7	.192	.88	.188	.023	.028	.38	.157	.089	.021	.013	.001	.005	.001	.437
5	1202008183030	ANG 1 x 1/4 20ft	000000201580	A36/A529-50	53400	76000	30	0.7	.192	.88	.188	.023	.028	.38	.157	.089	.021	.013	.001	.005	.001	.437
6	1202010121050	SOL 2 x 1/2 20ft	000000202121	A36/A529-50	53700	74600	32	0.72	.167	.864	.166	.019	.032	.395	.119	.132	.033	.016	.001	.006	.002	.405
7	1202010121060	SOL 2 x 1/2 20ft	000000202121	A36/A529-50	53700	74600	32	0.72	.167	.864	.166	.019	.032	.395	.119	.132	.033	.016	.001	.006	.002	.405
8	1202010121049	SOL 2 x 1/2 20ft	000000202121	A36/A529-50	53700	74600	32	0.72	.167	.864	.166	.019	.032	.395	.119	.132	.033	.016	.001	.006	.002	.405
9	1202010121057	SOL 2 x 1/2 20ft	000000202121	A36/A529-50	53700	74600	32	0.72	.167	.864	.166	.019	.032	.395	.119	.132	.033	.016	.001	.006	.002	.405
10	1202010121058	SOL 2 x 1/2 20ft	000000202121	A36/A529-50	53700	74600	32	0.72	.167	.864	.166	.019	.032	.395	.119	.132	.033	.016	.001	.006	.002	.405

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA336; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a  
Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA336.  
Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.