



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 27/09/2020 09:44 AM

Fecha Impresión / Print Date: 27/09/2020 09:46 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70191



SERIE	PRODUCTO	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EI (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2202009221007	ANG 3 x 1/4 40H	000000201600	A36/A529-50	52700	73900	31 0.71	.192	.926	.192	.022	.028	.452	.112	.161	.037	.018	.001	.005	.002	.449
2202009221008	ANG 3 x 1/4 40H	000000201600	A36/A529-50	52700	73800	31 0.71	.192	.926	.192	.022	.028	.452	.112	.161	.037	.018	.001	.005	.002	.449
2202009221009	ANG 3 x 1/4 40H	000000201600	A36/A529-50	52700	73900	31 0.71	.192	.926	.192	.022	.028	.452	.112	.161	.037	.018	.001	.005	.002	.449
2202009211017	ANG 3 x 1/4 40H	000000201593	A36/A529-50	54300	77600	30 0.7	.192	.868	.17	.032	.023	.499	.223	.153	.037	.016	.002	.003	.002	.461
2202009191023	ANG 3 x 1/4 40H	000000201589	A36/A529-50	53000	75100	31 0.71	.203	.894	.203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009191022	ANG 3 x 1/4 40H	000000201589	A36/A529-50	53000	75100	31 0.71	.203	.894	.203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009191024	ANG 3 x 1/4 40H	000000201589	A36/A529-50	53000	75100	31 0.71	.203	.894	.203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009191025	ANG 3 x 1/4 40H	000000201589	A36/A529-50	53000	75100	31 0.71	.203	.894	.203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009191030	ANG 3 x 1/4 40H	000000201589	A36/A529-50	53000	75100	31 0.71	.203	.894	.203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009223004	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33 0.75	.217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSL. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSL. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.