



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F., C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868) 150-1900 al 29 Fax: (868) 150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas  
( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 05/12/2020 13:09 PM

Fecha Impresión / Print Date: 05/12/2020 13:16 PM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B7/809



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	SI	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	1201905181026	ANG 2 x 3/16 20H	000000191095	A36/A529-50	53000	74200	31	0.71	.184	.863	.229	.017	.033	.387	.099	.098	.019	.015	.001	.001	.002	.422
2	1202011181071	ANG 1 x 1/8 20H	000000202498	A36/A529-50	55600	77800	31	0.71	2	.899	.202	.018	.025	.418	.123	.148	.029	.016	.001	.003	.005	.45
3	1202011181069	ANG 1 x 1/8 20H	000000202497	*A36/A529-50	53700	72400	33	0.74	.193	.9	.176	.015	.025	.404	.094	.12	.027	.013	.001	.002	.001	.432
4	1202011181057	ANG 1 x 1/8 20H	000000202497	A36/A529-50	53700	72400	33	0.74	.193	.9	.176	.015	.025	.404	.094	.12	.027	.013	.001	.002	.001	.432
5	1202012043020	ANG 2 x 1/8 20H	000000201284	A36/A529-50	53300	75200	31	0.71	.189	.904	.222	.016	.029	.432	.099	.113	.032	.018	.001	.006	.002	.44
6	1202012043026	ANG 2 x 1/8 20H	000000201285	A36/A529-50	56100	77100	33	0.73	.178	.86	.195	.018	.029	.435	.115	.145	.035	.017	.001	.007	.001	.423
7	1202012043029	ANG 2 x 1/8 20H	000000201285	A36/A529-50	56100	77100	33	0.73	.178	.86	.195	.018	.029	.435	.115	.145	.035	.017	.001	.007	.001	.423
8	1202012043028	ANG 2 x 1/8 20H	000000201285	A36/A529-50	56100	77100	33	0.73	.178	.86	.195	.018	.029	.435	.115	.145	.035	.017	.001	.007	.001	.423
9	1202012043027	ANG 2 x 1/8 20H	000000201285	A36/A529-50	56100	77100	33	0.73	.178	.86	.195	.018	.029	.435	.115	.145	.035	.017	.001	.007	.001	.423
10	1202012043025	ANG 2 x 1/8 20H	000000201285	A36/A529-50	56100	77100	33	0.73	.178	.86	.195	.018	.029	.435	.115	.145	.035	.017	.001	.007	.001	.423
11	1202012051001	ANG 2 x 1/8 20H	000000201285	A36/A529-50	56100	77100	33	0.73	.178	.86	.195	.018	.029	.435	.115	.145	.035	.017	.001	.007	.001	.423
12	1202011261055	ANG 2 x 3/16 20H	000000202623	A36/A529-50	57200	78200	33	0.73	.192	.857	.174	.031	.035	.371	.211	.108	.031	.016	.002	.001	.003	.445
13	1202011261008	ANG 2 x 3/16 20H	000000202632	A36/A529-50	53000	75300	30	0.7	.181	.926	.193	.028	.031	.327	.207	.116	.033	.013	.001	.005	.002	.445
14	1202011271057	ANG 2 x 3/16 20H	000000202632	A36/A529-50	50600	72700	30	0.7	.185	.897	.175	.011	.024	.189	.04	.075	.018	.008	.001	.002	.001	.393
15	1202011271066	ANG 2 x 3/16 20H	000000202632	A36/A529-50	50600	72700	30	0.7	.185	.897	.175	.011	.024	.189	.04	.075	.018	.008	.001	.002	.001	.393
16	1202011271064	ANG 2 x 3/16 20H	000000202632	A36/A529-50	50600	72700	30	0.7	.185	.897	.175	.011	.024	.189	.04	.075	.018	.008	.001	.002	.001	.393
17	1202011271059	ANG 2 x 3/16 20H	000000202632	A36/A529-50	50600	72700	30	0.7	.185	.897	.175	.011	.024	.189	.04	.075	.018	.008	.001	.002	.001	.393
18	1202012033006	ANG 2 x 3/16 20H	000000200885	A36/A529-50	53600	72700	33	0.74	.19	.882	.206	.017	.035	.353	.118	.093	.024	.018	.001	.003	.002	.43

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36; 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36. Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.