



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:184

Certificado / Certificate: B186

Fecha / Date:18/03/2020 09:49 AM

Fecha Impresión / Print Date:18/03/2020 09:53 AM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907053012	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907043025	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191731	A36/A529G50	50500	70600	31	0.72	.189	.857	.173	.013	.039	.399	.082	.1	.02	.016	.001	.004	.002	.415
2201907043020	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191731	A36/A529G50	50500	70600	31	0.72	.189	.857	.173	.013	.039	.399	.082	.1	.02	.016	.001	.004	.002	.415
2201907043023	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191731	A36/A529G50	50500	70600	31	0.72	.189	.857	.173	.013	.039	.399	.082	.1	.02	.016	.001	.004	.002	.415
1201908201040	SOL 2 1/2 x 1/4 20ft	000000192171	A36/A529G50	56100	76500	33	0.73	.174	.857	.182	.011	.028	.331	.08	.083	.021	.014	.001	.004	.002	.395
2202002053060	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200127	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.204	.873	.22	.015	.033	.336	.089	.098	.024	.012	.001	.005	.001	.438

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.