



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )


Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59518

Certificado / Certificate: B59344

Fecha / Date:17/04/2019 08:41 AM  
Fecha Impresión / Print Date:17/04/2019 10:11 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201708291038	ANG 3 x 5/16 20ft	000000171832	A36/A529-50	54700	76800	32	0.71	.188	.884	.168	.017	.026	.405	.173	.145	.03	.016	.001	.003	.003	.441
2	2201708291036	ANG 3 x 5/16 20ft	000000171832	A36/A529-50	54700	76800	32	0.71	.188	.884	.168	.017	.026	.405	.173	.145	.03	.016	.001	.003	.003	.441
3	2201809131010	CAN 8 (13.75) 20ft	000000182328	A36/A529-50	52400	75500	32	0.69	.185	.86	.197	.017	.031	.39	.111	.117	.033	.016	.001	.004	.002	.424
4	1201810173002	RED 1 20ft	000000182750	A36/A529-50	53800	74200	30	0.73	.179	.902	.211	.014	.028	.304	.077	.113	.027	.015	.001	.003	.001	.413
5	1201810173003	RED 1 20ft	000000182750	A36/A529-50	53800	74200	30	0.73	.179	.902	.211	.014	.028	.304	.077	.113	.027	.015	.001	.003	.001	.413
6	1201810181091	RED 1 20ft	000000182748	A36/A529-50	51200	72300	30	0.71	.177	.868	.186	.019	.025	.302	.107	.114	.031	.013	.002	.004	.002	.408
7	2201901292004	CAN 8 (13.75) 20ft	000000190157	A36/A529-50	52100	73800	31	0.71	.179	.9	.19	.019	.034	.4	.115	.129	.028	.023	.001	.002	.003	.425
8	2201901292005	CAN 8 (13.75) 20ft	000000190157	A36/A529-50	52100	73800	31	0.71	.179	.9	.19	.019	.034	.4	.115	.129	.028	.023	.001	.002	.003	.425
9	2201904113054	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190986	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.177	.894	.201	.017	.032	.311	.099	.108	.03	.016	.001	.004	.002	.413
10	2201904113046	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190986	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.177	.894	.201	.017	.032	.311	.099	.108	.03	.016	.001	.004	.002	.413
11	2201904113052	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190986	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.177	.894	.201	.017	.032	.311	.099	.108	.03	.016	.001	.004	.002	.413
12	2201904113047	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190986	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.177	.894	.201	.017	.032	.311	.099	.108	.03	.016	.001	.004	.002	.413
13	1201904162024	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000191009	A36/A529-50	52100	73200	30	0.71	.188	.855	.2	.017	.028	.24	.082	.1	.023	.012	.001	.001	.002	.408
14	1201904162025	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000191009	A36/A529-50	52100	73200	30	0.71	.188	.855	.2	.017	.028	.24	.082	.1	.023	.012	.001	.001	.002	.408
15	1201904162023	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000191009	A36/A529-50	52100	73200	30	0.71	.188	.855	.2	.017	.028	.24	.082	.1	.023	.012	.001	.001	.002	.408
16	1201904162022	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000191009	A36/A529-50	52100	73200	30	0.71	.188	.855	.2	.017	.028	.24	.082	.1	.023	.012	.001	.001	.002	.408
17	1201904162030	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000191009	A36/A529-50	52100	73200	30	0.71	.188	.855	.2	.017	.028	.24	.082	.1	.023	.012	.001	.001	.002	.408
18	2201904123076	SOL 3 x 3/8 20ft	000000191052	A36/A529-50	52000	73100	31	0.71	.17	.855	.195	.016	.029	.309	.147	.117	.031	.012	.001	.002	.002	.409
19	2201904131001	SOL 3 x 3/8 20ft	000000191052	A36/A529-50	52000	73100	31	0.71	.17	.855	.195	.016	.029	.309	.147	.117	.031	.012	.001	.002	.002	.409
20	2201904123072	SOL 3 x 3/8 20ft	000000191052	A36/A529-50	52000	73100	31	0.71	.17	.855	.195	.016	.029	.309	.147	.117	.031	.012	.001	.002	.002	.409
21	2201904123070	SOL 3 x 3/8 20ft	000000191052	A36/A529-50	52000	73100	31	0.71	.17	.855	.195	.016	.029	.309	.147	.117	.031	.012	.001	.002	.002	.409

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.