



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700

Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 23/08/2019 16:59 PM

Fecha Impresión / Print Date: 23/08/2019 17:14 PM

Orden / Order: 60857

Certificado / Certificate: B61449



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201908021069	ANG 2 x 1/4 20ft	000000191677	A36/A529G50	51000	74200	32	0.69	.206	.893	.216	.013	.026	.449	.099	.099	.024	.019	.001	.007	.003	.452
2	2201908021068	ANG 2 x 1/4 20ft	000000191677	A36/A529G50	51000	74200	32	0.69	.206	.893	.216	.013	.026	.449	.099	.099	.024	.019	.001	.007	.003	.452
3	2201908021070	ANG 2 x 1/4 20ft	000000191677	A36/A529G50	51000	74200	32	0.69	.206	.893	.216	.013	.026	.449	.099	.099	.024	.019	.001	.007	.003	.452
4	2201908021072	ANG 2 x 1/4 20ft	000000191677	A36/A529G50	51000	74200	32	0.69	.206	.893	.216	.013	.026	.449	.099	.099	.024	.019	.001	.007	.003	.452
5	2201908021073	ANG 2 x 1/4 20ft	000000191677	A36/A529G50	51000	74200	32	0.69	.206	.893	.216	.013	.026	.449	.099	.099	.024	.019	.001	.007	.003	.452
6	2201908021067	ANG 2 x 1/4 20ft	000000191677	A36/A529G50	51000	74200	32	0.69	.206	.893	.216	.013	.026	.449	.099	.099	.024	.019	.001	.007	.003	.452
7	2201908031014	SOL 3 x 1/2 20ft	000000191925	A36/A529G50	53200	73700	35	0.72	.175	.852	.206	.015	.031	.419	.085	.105	.027	.016	.001	.007	.002	.409
8	2201908031021	SOL 3 x 1/2 20ft	000000191926	A36/A529G50	50223	72000	35	0.7	.182	.866	.193	.015	.031	.459	.084	.104	.027	.033	.001	.004	.002	.418
9	2201908031019	SOL 3 x 1/2 20ft	000000191926	A36/A529G50	50223	72000	35	0.7	.182	.866	.193	.015	.031	.459	.084	.104	.027	.033	.001	.004	.002	.418
10	2201908031016	SOL 3 x 1/2 20ft	000000191926	A36/A529G50	50223	72000	35	0.7	.182	.866	.193	.015	.031	.459	.084	.104	.027	.033	.001	.004	.002	.418
11	2201907313034	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
12	2201907313035	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
13	2201907313036	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
14	2201908021051	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192050	A36/A529G50	54100	76400	33	0.71	.187	.884	.225	.019	.021	.437	.138	.186	.035	.018	.001	.004	.002	.448
15	2201908021053	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192050	A36/A529G50	54100	76400	33	0.71	.187	.884	.225	.019	.021	.437	.138	.186	.035	.018	.001	.004	.002	.448
16	2201908021038	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192050	A36/A529G50	54100	76400	33	0.71	.187	.884	.225	.019	.021	.437	.138	.186	.035	.018	.001	.004	.002	.448
17	2201908021057	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192051	A36/A529G50	54500	76400	33	0.71	.181	.855	.175	.017	.022	.387	.105	.143	.033	.016	.001	.003	.001	.416
18	2201908021058	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192051	A36/A529G50	54500	76400	33	0.71	.181	.855	.175	.017	.022	.387	.105	.143	.033	.016	.001	.003	.001	.416
19	2201908021062	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192051	A36/A529G50	54500	76400	33	0.71	.181	.855	.175	.017	.022	.387	.105	.143	.033	.016	.001	.003	.001	.416
20	2201908021055	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192051	A36/A529G50	54500	76400	33	0.71	.181	.855	.175	.017	.022	.387	.105	.143	.033	.016	.001	.003	.001	.416
21	2201908021056	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192051	A36/A529G50	54500	76400	33	0.71	.181	.855	.175	.017	.022	.387	.105	.143	.033	.016	.001	.003	.001	.416

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.