



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:05/10/2019 11:03 AM

Fecha Impresión / Print Date:05/10/2019 11:41 AM

Orden / Order:61422

Certificado / Certificate: B62387



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201708261019	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171764	A36/A529G50	51200	74700	31	0.69	.172	.865	.189	.017	.027	.282	.13	.18	.041	.015	.001	.002	.003	.413
2	1201708261020	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171764	A36/A529G50	51200	74700	31	0.69	.172	.865	.189	.017	.027	.282	.13	.18	.041	.015	.001	.002	.003	.413
3	1201708261021	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171764	A36/A529G50	51200	74700	31	0.69	.172	.865	.189	.017	.027	.282	.13	.18	.041	.015	.001	.002	.003	.413
4	1201708261027	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171764	A36/A529G50	51200	74700	31	0.69	.172	.865	.189	.017	.027	.282	.13	.18	.041	.015	.001	.002	.003	.413
5	1201708261028	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171764	A36/A529G50	51200	74700	31	0.69	.172	.865	.189	.017	.027	.282	.13	.18	.041	.015	.001	.002	.003	.413
6	1201708261008	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171764	A36/A529G50	51200	74700	31	0.69	.172	.865	.189	.017	.027	.282	.13	.18	.041	.015	.001	.002	.003	.413
7	1201708252037	ANG 2 x 1/4 20ft	000000171759	A36/A529-50	56400	76800	32	0.73	.17	.881	.197	.021	.03	.299	.163	.156	.042	.012	.001	.003	.002	.421
8	2201910033027	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191951	A36/A529G50	52400	77100	29	0.68	.189	.871	.188	.014	.029	.31	.102	.097	.024	.012	.001	.002	.002	.418
9	2201910033028	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191951	A36/A529G50	52400	77100	29	0.68	.189	.871	.188	.014	.029	.31	.102	.097	.024	.012	.001	.002	.002	.418
10	2201910033029	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191951	A36/A529G50	52400	77100	29	0.68	.189	.871	.188	.014	.029	.31	.102	.097	.024	.012	.001	.002	.002	.418
11	2201910033030	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191951	A36/A529G50	52400	77100	29	0.68	.189	.871	.188	.014	.029	.31	.102	.097	.024	.012	.001	.002	.002	.418
12	2201910033031	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191951	A36/A529G50	52400	77100	29	0.68	.189	.871	.188	.014	.029	.31	.102	.097	.024	.012	.001	.002	.002	.418
13	2201907313039	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
14	2201907313041	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
15	2201907313052	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
16	2201907313053	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
17	2201907313054	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
18	2201907313055	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
19	2201907313056	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
20	2201907313057	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426
21	2201907313058	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192041	A36/A529G50	51000	73000	35	0.7	.181	.876	.224	.012	.028	.435	.104	.104	.023	.017	.001	.003	.002	.426

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.