



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 10/01/2020 11:39 AM

Fecha Impresión / Print Date: 10/01/2020 17:14 PM

Orden / Order: 62316

Certificado / Certificate: B64595



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201906031026	ANG 2 x 1/4 20ft	000000190955	A36/A529-50	51400	73300	32	0.7	.185	.885	.191	.015	.035	.291	.105	.127	.032	.013	.001	.003	.002	.42
2	1201910211062	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192745	A36/A529-50	51200	71500	32	0.72	.174	.904	.177	.011	.025	.282	.103	.095	.025	.011	.001	.003	.002	.405
3	1201910211066	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192745	A36/A529-50	51200	71500	32	0.72	.174	.904	.177	.011	.025	.282	.103	.095	.025	.011	.001	.003	.002	.405
4	2201912121084	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
5	2201912123001	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
6	2201912123005	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
7	2201912121070	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
8	2201912121077	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
9	2201912121082	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
10	2201912121083	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
11	2201912121075	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
12	2201912123002	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
13	2201912121073	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
14	2201912121079	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
15	2201912121081	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
16	2201912121045	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192804	A36/A529-50	54300	72100	32	0.75	.171	.868	.183	.011	.03	.342	.096	.126	.031	.014	.001	.003	.002	.403
17	2201912121056	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192804	A36/A529-50	54300	72100	32	0.75	.171	.868	.183	.011	.03	.342	.096	.126	.031	.014	.001	.003	.002	.403
18	2201912123007	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405
19	2201912123016	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405
20	2201912123012	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405
21	2201912123014	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:10/01/2020 11:39 AM

Fecha Impresión / Print Date:10/01/2020 17:14 PM

Orden / Order:62316

Certificado / Certificate: B64595



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
22	2201912123010	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.