



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

### Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:62316

Certificado / Certificate: B64746

Fecha / Date:15/01/2020 02:58 AM

Fecha Impresión / Print Date:15/01/2020 04:40 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201909243010	ANG 3 x 1/4 40ft	000000191892	A36/A529-50	50700	73700	34	0.69	.179	.866	.18	.016	.032	.503	.124	.116	.029	.021	.001	.003	.002	.425
2	2201909243009	ANG 3 x 1/4 40ft	000000191892	A36/A529-50	50700	73700	34	0.69	.179	.866	.18	.016	.032	.503	.124	.116	.029	.021	.001	.003	.002	.425
3	2201909241029	ANG 3 x 1/4 40ft	000000191887	A36/A529-50	53400	74100	34	0.72	.19	.886	.199	.016	.038	.454	.127	.122	.025	.017	.001	.004	.002	.44
4	2202001061037	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53800	76500	30	0.7	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
5	2202001061033	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53800	76500	30	0.7	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
6	2202001061036	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53800	76500	30	0.7	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
7	2201911111080	CAN 6 (10.5) 40ft	000000192935	A36/A529-50	54900	76400	32	0.72	.197	.895	.204	.013	.033	.363	.113	.125	.028	.016	.001	.004	.001	.441

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.