



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:62988

Certificado / Certificate: B65839

Fecha / Date:20/02/2020 21:31 PM

Fecha Impresión / Print Date:20/02/2020 21:43 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201503263053	ANG 1 1/4 x 3/16 20ft	000000150587	A36/A529-50	50700	70400	26	0.72	.18	.844	.171	.019	.021	.301	.216	.102	.024	.015	.001	.005	.004	.433
2	1201503263054	ANG 1 1/4 x 3/16 20ft	000000150587	A36/A529-50	50700	70400	26	0.72	.18	.844	.171	.019	.021	.301	.216	.102	.024	.015	.001	.005	.004	.433
3	1201811091048	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000183015	A36/A529-50	54000	76500	30	0.71	.18	.864	.191	.015	.031	.323	.09	.097	.025	.012	.001	.002	.002	.407
4	1201902153002	ANG 1 1/4 x 3/16 20ft	000000190457	A36/A529-50	51200	71400	30	0.72	.183	.856	.199	.022	.031	.338	.157	.091	.028	.014	.001	.003	.001	.425
5	1201907231028	ANG 1 1/4 x 0.109 20ft	000000191916	A36/A529G50	53200	74100	30	0.72	.175	.868	.201	.018	.035	.375	.124	.135	.029	.016	.001	.004	.002	.418
6	1201907231016	ANG 1 1/4 x 0.109 20ft	000000191916	A36/A529G50	53200	74100	30	0.72	.175	.868	.201	.018	.035	.375	.124	.135	.029	.016	.001	.004	.002	.418
7	1201907231021	ANG 1 1/4 x 0.109 20ft	000000191916	A36/A529G50	53200	74100	30	0.72	.175	.868	.201	.018	.035	.375	.124	.135	.029	.016	.001	.004	.002	.418
8	1202001103014	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192697	A36/A529G50	52100	74000	30	0.7	.18	.873	.199	.021	.024	.37	.193	.099	.021	.015	.001	.004	.002	.433
9	1201910283001	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192717	A36/A529-50	53400	73600	34	0.73	.179	.888	.202	.019	.031	.319	.164	.126	.048	.014	.001	.003	.001	.433
10	1202001131013	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193192	A36/A529G50	52100	74200	30	0.7	.175	.871	.222	.014	.032	.446	.108	.118	.025	.014	.001	.005	.001	.422
11	1202001131016	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193192	A36/A529G50	52100	74200	30	0.7	.175	.871	.222	.014	.032	.446	.108	.118	.025	.014	.001	.005	.001	.422
12	1202001131001	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193191	A36/A529-50	53100	74500	32	0.71	.181	.881	.226	.014	.035	.446	.103	.148	.032	.014	.001	.006	.001	.432
13	1202001131004	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193191	A36/A529-50	53100	74500	32	0.71	.181	.881	.226	.014	.035	.446	.103	.148	.032	.014	.001	.006	.001	.432
14	1202001111080	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193191	A36/A529-50	53100	74500	32	0.71	.181	.881	.226	.014	.035	.446	.103	.148	.032	.014	.001	.006	.001	.432
15	1202001111008	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
16	1202001111030	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
17	1202001111014	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
18	1202001111001	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
19	1202001111016	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
20	1202001111003	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.