



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 12/05/2020 17:30 PM

Fecha Impresión / Print Date: 12/05/2020 17:40 PM

Orden / Order: 63842

Certificado / Certificate: B67573



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1202003253019	CUA 3/8in 20ft	000000200516	A36/A529-50	55600	78900	30	0.7	.165	.888	.236	.011	.025	.351	.085	.128	.003	.011	.001	.001	.002	.402
2	1202003253017	CUA 3/8in 20ft	000000200516	A36/A529-50	55600	78900	30	0.7	.165	.888	.236	.011	.025	.351	.085	.128	.003	.011	.001	.001	.002	.402
3	1202004091046	RED 1 20ft	000000200658	A36/A529-50	53200	76500	30	0.7	.177	.892	.224	.016	.034	.43	.122	.091	.022	.017	.001	.003	.002	.427
4	1202004091047	RED 1 20ft	000000200658	A36/A529-50	53200	76500	30	0.7	.177	.892	.224	.016	.034	.43	.122	.091	.022	.017	.001	.003	.002	.427
5	1202004131001	RED 1 20ft	000000200675	A36/A529-50	50300	77200	29	0.65	.204	.852	.187	.037	.04	.376	.165	.101	.031	.017	.001	.003	.002	.449
6	1202004101082	RED 1 20ft	000000200668	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.18	.863	.23	.012	.04	.323	.098	.022	.024	.001	.001	.001	.001	.415
7	1202004101083	RED 1 20ft	000000200668	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.18	.863	.23	.012	.04	.323	.098	.022	.024	.001	.001	.001	.001	.415
8	1202004101074	RED 1 20ft	000000200668	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.18	.863	.23	.012	.04	.323	.098	.022	.024	.001	.001	.001	.001	.415
9	1202004101073	RED 1 20ft	000000200668	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.18	.863	.23	.012	.04	.323	.098	.022	.024	.001	.001	.001	.001	.415
10	1202004101075	RED 1 20ft	000000200668	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.18	.863	.23	.012	.04	.323	.098	.022	.024	.001	.001	.001	.001	.415
11	1202004101084	RED 1 20ft	000000200668	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.18	.863	.23	.012	.04	.323	.098	.022	.024	.001	.001	.001	.001	.415
12	1202005043040	RED 1/2 20ft	000000200872	A36/A529-50	52800	76300	31	0.69	.173	.886	.206	.013	.018	.239	.064	.09	.003	.012	.001	.001	.002	.391
13	1202005043041	RED 1/2 20ft	000000200872	A36/A529-50	52800	76300	31	0.69	.173	.886	.206	.013	.018	.239	.064	.09	.003	.012	.001	.001	.002	.391
14	1202005043011	RED 1/2 20ft	000000200871	A36/A529-50	54100	76500	32	0.71	.178	.891	.206	.013	.016	.228	.088	.084	.003	.011	.001	.001	.002	.4
15	1202005043012	RED 1/2 20ft	000000200871	A36/A529-50	54100	76500	32	0.71	.178	.891	.206	.013	.016	.228	.088	.084	.003	.011	.001	.001	.002	.4

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.