

SIDERTUL, S.A. DE CV.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 0000019391

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
---	-----------------------	----------------------------

FACTURA 91323804	N° PEDIDO DEL CLIENTE 17398	PEDIDO DEL CLIENTE 734583/000010	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
----------------------------	---------------------------------------	--	--

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
3/8	1021906102	9,780	0.3800	0.93	0.035	0.020	OK	451	667	15.50						
3/8	1021906202	24,222	0.4100	0.83	0.037	0.011	OK	453	677	15.00						

PROPIEDADES MECÁNICAS


Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 15.01.2014



SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN