

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

NO. CERTIFICADO
 0000019410

PRODUCTO
Varilla

CLIENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
GR 42

FACTURA
91325178

Nº PEDIDO DEL CLIENTE
17398

PEDIDO DEL CLIENTE
734583/000010

ESPECIFICACIÓN
NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
3/8	1021905303	4,066	0.3900	0.84	0.035	0.018	OK	455	682	15.50						
3/8	1021905702	2,034	0.4000	0.84	0.038	0.015	OK	455	696	15.50						

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 16.01.2014

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN