

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

Nº. CERTIFICADO
 0000019498

PRODUCTO

Varilla

CLIENTE

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO

GR 42

FACTURA

91330111

N° PEDIDO DEL CLIENTE

17398

PEDIDO DEL CLIENTE

734583/000010

ESPECIFICACIÓN

NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %					
3/8	1021904902	2,010	0.3800	0.82	0.039	0.020	OK	442	659	17.00					
3/8	1021905002	18,078	0.4400	0.89	0.033	0.027	OK	480	728	13.50					

PROPIEDADES MECÁNICAS


Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 17.01.2014



SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN