

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 0000019499

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
--	----------------	---------------------

FACTURA 91330111	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 17398	PEDIDO DEL CLIENTE 734583/000050	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
1	1021887102	20,506	0.4300	1.00	0.040	0.013	OK	438	706	16.50						

PROPIEDADES MECÁNICAS


Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 17.01.2014



SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN