



SIDERTUL, S.A. DE C.V.

AV. PRESIDENTE MASARYK 111 302 CHAPULTEPEC MORALES, DISTRITO FEDERAL
C.P. 11 570 Tel. 5262-73-00

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos.

PLANTA:

CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TUTLTITLAN, EDO. DE MEXICO
CP. 54 900 TEL. FAX. 5894-08-99

Folio: 772

Fecha: 16 de enero de 2014

Cliente: FACHADAS FABRICADAS SA DE CV


Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Mandril	Doble z 180 °
				pulgadas	mm						MPa	kgf/mm ²	MPa	kgf/mm ²			
	10218657 02	42	VARILLA	5/8"	15.90	12	0.410	0.840	0.036	0.013	439	45	686	69.90	17.00	3.5d	APROBADO

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a

Autoriza	
Nombre:	<u>Salvador Isaac Medina Rabadan</u>
Puesto:	<u>Jefe de Aseguramiento de la Calidad</u>
Firma:	

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de SIDERTUL, S.A. de C.V.